

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TURKU

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Turku
- fax
- e-mail

63 280 36 82

63 280 36 81

63 280 36 99

[sekretariat@psse-turek.pl](mailto:sekretariat@psse-turek.pl)

[psse.turek@pis.gov.pl](mailto:psse.turek@pis.gov.pl)

63 280 36 86

[higiena.komunalna@psse-turek.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-turek.pl)

W P.I.S. ...  
Jednostka Organizacyjna ...  
w Turku  
24. 11. 2017  
10834  
listę załączników

ul. Uniejowska 1a  
62-700 Turek  
[www.psse-turek.pl](http://www.psse-turek.pl)

- Sekcja Higieny Komunalnej
- e-mail

ON.HK.421.2.29.2017

oryginał/kopia  
Turek, dnia 22 listopada 2017r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328, z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku po rozpatrzeniu sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonanych: w ramach nadzoru sanitarnego Nr W-988-990/2017 z dnia 3 października 2017r., nr N/2294/2017 z dnia 3 października 2017r. pobranej w dniu 26 września 2017r. oraz Nr W-1050-1052/2017 z dnia 6 października 2017r., pobranej w dniu 3 października 2017r. oraz w ramach kontroli wewnętrznej Nr W-1337-1338-S/2017 z dnia 13 października 2017r., pobranej w dniu 10 października 2017r. Nr 473/2017 z dnia 26 października 2017r., pobranej w dniu 23 października 2017r. oraz Nr W-1448-S/2017 z dnia 10 listopada 2017r., pobranej w dniu 7 listopada 2017r. z wodociągu publicznego Piętno w punktach poboru:

- Piętno – hydrofornia – woda podawana do sieci
- Piętno – posesja nr 37
- Piętno – posesja nr 4

stwierdza

### przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Piętno

Badanie jakości wody pobranej w dniu 26 września 2017r. w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego z wodociągu publicznego Piętno wykazało, obecność: bakterii grupy coli w punktach poboru: Piętno – hydrofornia, w ilości 4 jtk w 100 ml, Piętno – posesja nr 4 w ilości 1 jtk w 100 ml, Piętno – posesja nr 37 w ilości 2 jtk w 100 ml (norma 0 jtk w 100 ml), co było niezgodne z załącznikiem nr 3A cytowanego wyżej rozporządzenia.

W celu potwierdzenia wyniku badania w ramach nadzoru sanitarnego, ponownie pobrano próbkę wody z ww. punktów poboru w dniu 3 października 2017r. Sprawozdanie z badań jakości wody z dnia 6 października 2017r. wykazało: obecność bakterii grupy coli w punkcie poboru: Piętno – hydrofornia w ilości 1 jtk w 100 ml (norma 0 jtk w 100 ml) oraz obecność og. l. mikroorganizmów w 22<sup>0</sup>C w punkcie poboru: Piętno – posesja nr 37 w ilości 106 jtk w 1 ml, co było niezgodne z załącznikiem nr 3A cytowanego wyżej rozporządzenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie, ponownie pobrał próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej z ww. punktów poboru w dniu 10 października 2017r. Sprawozdanie z badań jakości wody z dnia 13 października 2017r. wykazało, że woda w punkcie poboru: Piętno – posesja nr 37 wykazało obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>0</sup>C w ilości > 300 jtk w 1 ml, co było niezgodne z załącznikiem nr 3A cytowanego wyżej rozporządzenia.

W dniu 23 października 2017r. ponownie pobrano próbkę wody z punktu poboru Piętno – posesja nr 37. Sprawozdanie z badań jakości wody z dnia 26 października 2017r. wykazało nadal przekroczenie parametrów bakteriologicznych. W dniu 07 listopada 2017r. ponownie pobrano próbkę wody z ww. punktu poboru. Sprawozdanie z badań jakości wody z dnia 10 listopada 2017r. wykazało, że woda w zakresie oznaczonych bakteriologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w załączniku nr 3 A cytowanego wyżej rozporządzenia.

Analizy próbek w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonano w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin i w Laboratorium Badania Wody i Gleby w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań oraz w ramach kontroli wewnętrznej w Laboratorium Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Polna 4, 62-700 Turek.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z tego urządzenia.

Zastępca  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Turku  
*mgr Anna Moru*

**Otrzymują:**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Zaremby 22, 62-740 Tuliszków,
  2. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków,
  3. a/a
- B.M-W.